

Признак классификации	Исполнение камер КСО
Вид камер КСО в зависимости от установленной в них аппаратуры	С высоковольтными выключателями и электромагнитным приводом; с высоковольтными выключателями и пружинным (двигательным) приводом; с силовыми предохранителями; с выключателями нагрузки; с трансформаторами напряжения; с разъединителями; с силовыми трансформаторами собственных нужд; с кабельными сборками; с аппаратурой собственных нужд; с ограничителями перенапряжений
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1–79	С нормальной изоляцией
Система сборных шин	С одной системой сборных шин
Изоляция ошиновки	С неизолированными шинами
Исполнение линейных высоковольтных вводов	С кабельными вводами; с шинными вводами (от силового трансформатора)
Род установки	Для внутренней установки в электропомещениях
Степень защиты по ГОСТ 14254–96	IP20 для наружных оболочек фасада и боковых стенок; IP30 для боковых стенок крайних в ряду камер; IP00 для остальных частей камер
Условия обслуживания	Одностороннего обслуживания