# Тестирующее оборудование

## Compact NS100 - 630 : тестирование электронных расцепителей STR




*Тестирующий прибор*




*Испытательный комплект*

### Тестирующий прибор

Представляет собой автономное переносное устройство для проверки работоспособности электронного расцепителя и отключения выключателя.
Подключается к разъёму на передней панели расцепителя.
Питание от 5 батарей напряжением 9 В (не входят в комплект поставки).

### Испытательный комплект

Испытательный комплект обеспечивает проверку срабатывания защит:
- ■ защиты от перегрузок;
- ■ селективной токовой отсечки;
- ■ мгновенной токовой отсечки;
- ■ защиты от замыканий на землю.

Питание: 110, 220 В пер. тока частотой 50/60 Гц.

## Compact NS630b - 1600 : тестирование блоков контроля и управления Micrologic




*Испытательный комплект*

### Тестирующий прибор

Автономное портативное устройство, обеспечивающее:
- ■ проверку работоспособности блока контроля и управления и цепи отключения путем посылки сигнала, имитирующего короткое замыкание;
- ■ питание блоков контроля и управления для выполнения регулировок с клавиатуры при отсутствии напряжения.

Питание: стандартный элемент питания LR6-AA.

### Испытательный комплект

Имеются два варианта испытательного комплекта:
- ■ автономное исполнение с клавиатурой и дисплеем;
- ■ полное исполнение, управляемое компьютером.

Испытательный комплект обеспечивает проверку:
- ■ механической работоспособности автоматического выключателя;
- ■ целостности цепи соединения между выключателем и блоком контроля и управления;
- ■ работоспособности блока контроля и управления:
  - □ индикацию регулировок;
  - □ тестирование работы электронного элемента ASIC;
  - □ автоматическое или ручное тестирование защит;
  - □ тестирование функции логической селективности;
  - □ запрет защиты от замыкания на землю;
  - □ запрет тепловой памяти.

**Примечание:**
Данное оборудование подходит для всех выключателей Compact NS630b - 1600 и Masterpact NT/NW.
Питание: 110, 220 В пер. тока частотой 50/60 Гц.